

BURMISTRZ ZALEWA

**Załącznik do Decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach  
zgody na realizację przedsięwzięcia  
znak: GP.6220.3.2022.MD  
z dnia 8 sierpnia 2022r.**

### **Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu sieci kanalizacji wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości docelowej ok. 1,4 km, wraz z odgałęzieniami do posesji, na terenie miejscowości Wieprz. Przebieg sieci znajduje się na terenach działek przyległych, w pasie drogowym, a także należących do Gminy i prywatnych właścicieli. Do budowy kanalizacji zastosowane będą rury PVC-U oraz PE o średnicy 90 - 200mm, wykonane zostaną studnie rewizyjne, studnie inspekcyjne, przepompownia ścieków. Nowa sieć kanalizacyjna włączona zostanie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i docelowo do oczyszczalni ścieków. Rurociągi łączone będą z zastosowaniem przejść szczelnych. Inwestor przewiduje, że część robót będzie wykonana metodą przewiertu lub przecisku sterowanego, a część metodą umocnionego wykopu otwartego. Odwodnienie wykopów może wystąpić tymczasowo w miejscach występowania wody gruntowej. Wody z odwodnienia przewiduje się odprowadzić do lokalnych zaniżeń terenowych lub rowu w obrębie prowadzonych robót. Woda dla celów budowy i socjalnych będzie dostarczana beczkowszami oraz z istniejącej sieci wodociągowej. Odpady powstałe podczas budowy będą w sposób bezpieczny selektywnie gromadzone i przekazane uprawnionym podmiotom. W czasie realizacji przedsięwzięcia wykonawca będzie korzystać z kabin sanitarnych systematycznie serwisowanych. Planowane przedsięwzięcie pozwoli na podłączenie nowych odbiorców, wyłączenie z eksploatacji lokalnych szamb i zbiorników na ścieki, tym samym spowoduje poprawę stanu środowiska gruntowo-wodnego w rejonie.

BURMISTRZ ZALEWA  
MAREK ŻYLIŃSKI