

Gmina Zalewo
ul. Częstochowska
14-230 Zalewo

Zalewo, 25.07.2023r.

Nr sprawy:
RL.271.2.8.2023.AG

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz**”.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Prosimy o przekazanie specyfikacji kruszywa do wypełnienia eko-kraty.

Odpowiedź

Należy zastosować kruszywo 0/16 C50/30.

up. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY
Lucyna Czołba