

RL.271.2.3.2020.AG

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

**„Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy – Gajdy”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Zgodnie z SIWZ oraz opisem technicznym do projektu łączna powierzchnia jezdni i zjazdów o nawierzchni asfaltowej wynosi 9.407,87 m<sup>2</sup> natomiast zgodnie z przedmiarem robót 10.342,07 m<sup>2</sup>. Jaką ilość przyjąć do sporządzenia oferty.

**Odpowiedź:**

Do sporządzenia oferty należy przyjąć wartość z przedmiaru robót tj. 10 342,07m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający posiada profil kanalizacji deszczowej, jeżeli tak to prosimy o załączenie do SIWZ.

**Odpowiedź:**

Wszystkie niezbędne dane dotyczące budowy odcinka kanalizacji deszczowej są umieszczone na projekcie zagospodarowania terenu tj. rzędne wlotów i wylotów kolektora, rzędne studni rewizyjnych oraz rzędne wpustów.

**Pytanie nr 3**

Zgodnie z projektem na istniejącej nawierzchni z brukowca kamiennego należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o średniej grubości 12 cm. W której pozycji kosztorysu ofertowego wycenić w/w podbudowę.

**Odpowiedź:**

Wyrównanie brukowca ujęto w pozycji 44.d.1.4 w wierszu 2 omyłkowo zapisano:<km 0+008-0+350>342.0<dł.>\*1.0<śr. szer.><poszerzenie jezdni na ist. bruku>= 342,00 m<sup>2</sup>

W przedmiarze wprowadza się nowy zapis :

<km 0+008-0+350>342.0<dł.>\*4,0<śr. szer.>< jezdnia na ist. bruku> = 1368,00 m<sup>2</sup>

W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

**BURMISTRZ**  
Marek Zieliński