

Gmina Zalewo
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo

znak:RL.271.2.6.2023.AG

Zalewo, 07.06.2023r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

na wykonanie zadania pn.

**„Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla budynku administracyjnego
Urzędu Miejskiego w Zalewie”**

Zamawiający:

Gmina Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo, tel. (089) 758 83 77, strona internetowa
www.zalewo.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Zalewie oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych, związanych z montażem agregatu, wykonanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zakładem Energetycznym.

• Parametry agregatu:

- 1) moc znamionowa PRP [kVA] / [kW] 60,0 / 48,0 ,
- 2) prąd znamionowy PRP [A] 87,0,
- 3) częstotliwość [Hz] 50,
- 4) napięcie [V] 400,
- 5) rodzaj paliwa Diesel,
- 6) gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] 94,
- 7) ciśnienie akustyczne z 7m LPa [dBA] 65,6 ± 1,
- 8) silnik Baudouin 4M10G70/5 ,
- 9) elektroniczny regulator obrotów ,
- 10) presostat niskiego ciśnienia oleju ,
- 11) pomiar ciśnienia oleju,
- 12) termostat wysokiej temperatury silnika,
- 13) pomiar temperatury silnika,
- 14) grzałka silnika z termostatem,
- 15) filtr paliwa z separatorem wody,
- 16) wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy,
- 17) akumulator rozruchowy minimum 100 Ah,
- 18) ładowarka akumulatora,
- 19) wyłącznik agregatu Schneider NSX 160 3P + Mic.2.2,
- 20) cewka wybijakowa wyłącznika generatora,
- 21) sterownik ComAp IL-AMF 25 ,
- 22) sygnalizator dźwiękowy awarii,
- 23) przycisk awaryjnego zatrzymania,
- 24) obudowa wyciszona,
- 25) ramozbiornik z przestrzenią retencyjną,
- 26) wlew paliwa wewnątrz chronionej zamkiem obudowy,
- 27) kontrola poziomu paliwa,
- 28) wibroizolatory drgań silnika i prądnicy ,
- 29) tłumik spalin z kompensatorem drgań,
- 30) uchwyty załadunkowe.

• **Montaż agregatu prądowórczego:**

- 1) Wykonanie płyty na posadowienie agregatu z kostki brukowej o grubości 8 cm o wymiarach 5 m x 3m. Podbudowa zasadnicza wykonana z kruszywa łamanego 20 cm., ograniczona obrzeżem betonowym 6x20x100 cm.

• **Podłączenie agregatu:**

- 1) Wykonanie podłączenia agregatu prądowórczego do rozdzielnic administracyjnej RA budynku Dostosowanie rozdzielnic administracyjnej RA do potrzeb podłączenia agregatu prądowórczego, współpraca z układem SZR;
- 2) Wykonanie prób rozruchowych agregatu oraz pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołami.
- 3) Protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych (sprawdzenia stanu izolacji przewodów elektrycznych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) wraz ze świadectwami kwalifikacyjnymi osób wykonujących pomiary oraz świadectwami mierników.
- 4) Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zakładem Energetycznym.

• **Wykonanie ogrodzenia:**

- 1) Wykonanie ogrodzenia agregatu prądowórczego:
 - a) ogrodzenie panelowe ze stali ocynkowanej łączna długość ogrodzenia 15 m. bieżących,
 - b) wysokość ogrodzenia min. 170 cm. słupy ogrodzeniowe ze stali ocynkowanej o przekroju 60 x 40 mm ze ścianką 3,0 mm, panele ogrodzeniowe przetłaczane 3D ze stali ocynkowanej z drutu fi 5 mm w rozstawie 50 x 200 mm (druty pionowe co 50 mm, poziome co 200 mm), liczba przetłoczeń usztywniających – 3V. W ogrodzeniu należy uwzględnić furtkę o świetle min. 1 m;
 - c) kolor panelu ogrodzeniowego – antracyt.

Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia elektryczne.

II. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostały wykonane w terminie **do dnia 30 września 2023r.**

III. Wymagany minimalny okres gwarancji

1. Wykonawca na wykonane roboty udziela **24 miesięcznej gwarancji**. Termin ten liczony jest od dnia bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót stanowiących przedmiot umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi.
3. Koszty niezbędnych przeglądów technicznych, wymaganych w okresie gwarancji, ponosi Wykonawca.

III. Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Kryterium	Znaczenie
Cena oferty brutto	100 pkt

Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \frac{\text{najniższa cena oferty brutto}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

V. Miejsce i termin składania ofert:

1. **Oferty należy składać:**

- a) pisemnie, w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo – sekretariat, lub
- b) elektronicznie na adres: urząd@zalewo.pl (dokumenty należy przesłać w formie skanów, podpisanych wcześniej przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy).

UWAGA.

Na kopercie lub w e-mailu należy umieścić opis: *Oferta cenowa „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Zalewie”*

2. Wykonawca może założyć tylko jedną ofertę, której wzór stanowi Załącznik nr 1.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Ceną oferty jest cena ryczałtowa za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia, uwzględniającą wszystkie koszty związane z jego wykonaniem, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. **Do oferty należy dołączyć** następujące dokumenty:
 - 1) **Kopia uprawnień elektrycznych osoby wykonującej przyłączenie.**
 - 2) **Oświadczenie** o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zapytania
6. **Termin na złożenie ofert** upływa dnia **15 czerwca 2023 r. do godz. 12.00**

VI. Wybór oferty:

1. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). W tym celu **wykonawca składa oświadczenie**, którego wzór stanowi załącznik **Nr 2** do zapytania ofertowego.
2. Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie w/w kryteriów oceny. Wzór umowy stanowi Załącznik **Nr 3**.
3. Jeśli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następną według wskazanych kryteriów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania, bez wyboru żadnej z ofert i bez podania przyczyny.

VII. Inne:

1. Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem.
2. Osobami uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

Andrzej Lichacz tel. 89 758 83 77 w. 36 – w zakresie przedmiotu zamówienia,
Anna Grzeszczak – 89 758 83 77 w. 19 – w zakresie procedury.

VIII. Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
3. Załącznik Nr 3 – wór umowy

BURMISTRZ
Marek Żyliński

