

Gmina Zalewo
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo

Zalewo, 25.07.2023r.

Nr sprawy:
RL.271.2.8.2023.AG

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz**”.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Wykonawca wnioskuję o zamianę kruszywa przeznaczonego do zastosowania jako podbudowę pod eko-kratę z kruszywa frakcji 0-63 mm na kruszywo frakcji 0-31,5 mm, które jest w większym stopniu stosowane w budownictwie drogowym i jeżeli jest dobrej jakości stanowi tak samo trwałą podbudowę.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 2

Prosimy o przekazanie specyfikacji kruszyw.

Odpowiedź

Należy zastosować kruszywo 0/63 C50/30.

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY
Lucyna Czołba